



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 99 от 01.06.2018

ПРИКАЗ

Об утверждении проекта и установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 033 07 СГС, Т-01669, ТМ-436 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов детского оздоровительного лагеря «Зеленый мыс» Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск (МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс») (Томская область, Томский район, в 2-х км южнее с. Ярское)

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153 «Об утверждении Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области», учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 24.05.2018 № 70.ТС.03.000.Т.000217.05.18:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин № Т-01669, № ТМ-436 и № 033 07 МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (с. Ярское Томской области)», в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу (хранится по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 14, каб. 25).

2. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 033 07 СГС, Т-01669, ТМ-436 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов детского оздоровительного лагеря «Зеленый мыс» Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск (МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс») (Томская область, Томский район, в 2-х км южнее с. Ярское), в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Установить режим использования территории зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 033 07 СГС, Т-01669, ТМ-436 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов детского оздоровительного лагеря «Зеленый мыс» Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск (МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс») (Томская область, Томский район, в 2-х км южнее с. Ярское), в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

4. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (Пилипенко В.Г.) для организации контроля за реализацией водоохранных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны водозаборных скважин № Т-01669, № ТМ-436 и № 033 07 МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (с. Ярское Томской области)» в течение 10 дней со дня его принятия.

5. Комитету государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области организовать контроль за реализацией водоохранных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны водозаборных скважин № Т-01669, № ТМ-436 и № 033 07 МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (с. Ярское Томской области)» в течение 10 дней со дня его принятия.

6. Направить настоящий приказ в Департамент информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов А.В.) для опубликования в средствах массовой информации в течение 10 дней со дня его принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за начальником отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Н.А.Филатовой.

И.о. начальника Департамента



М.А.Кривов

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 033 07 СГС, Т-01669, ТМ-436 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов детского оздоровительного лагеря «Зеленый мыс» Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск (МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс») (Томская область, Томский район, в 2-х км южнее с. Ярское)

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить:

- для скважины № 033 07 СГС формой окружности радиусом 20,0 м от устья скважины;
- для скважин №№ Т-01669, ТМ-436 формой окружности радиусом 30,0 м от устьев скважин, с учетом наложения.

2. Границу второго пояса зоны санитарной охраны установить:

- для скважины № 033 07 СГС контуром прямоугольной формы, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СВ-ЮЗ, общей протяженностью 246,0 м (163,0 м вверх по потоку подземных вод, 83,0 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 40,0 м (граница второго пояса зоны санитарной охраны по ширине области захвата подземных вод совмещена с границей первого пояса);
- для скважины № Т-01669 контуром прямоугольной формы, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СВ-ЮЗ, общей протяженностью 166,0 м (116,0 м вверх по потоку подземных вод, 50,0 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 63,0 м;
- для скважины № ТМ-436 контуром прямоугольной формы, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СВ-ЮЗ, общей протяженностью 185,0 м (120,0 м вверх по потоку подземных вод, 65,0 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 55,0 м.

3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить:

- для скважины № 033 07 СГС контуром прямоугольной формы, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СВ-ЮЗ, общей протяженностью 2583,0 м (2500,0 м вверх по потоку подземных вод, 83,0 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 509,0 м;
- для скважины № Т-01669 контуром прямоугольной формы, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СВ-ЮЗ, общей протяженностью 2516,0 м (2444,0 м вверх по потоку подземных вод, 72,0 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 210,0 м;
- для скважины № ТМ-436 контуром прямоугольной формы, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении СВ-ЮЗ, общей протяженностью

2496,0 м (2427,0 м вверх по потоку подземных вод, 69,0 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 202,0 м.

Приложение 3
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области
от 01.06.2018 № 99

Режим использования территории зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 033 07 СГС, Т-01669, ТМ-436 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов детского оздоровительного лагеря «Зеленый мыс» Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск (МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс») (Томская область, Томский район, в 2-х км южнее с. Ярское)

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны водозаборных скважин № Т-01669, № ТМ-436 и № 033 07 МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (с. Ярское Томской области)».